

Melding problemen luchtverversing CB

Datum: 25/8/2020

Heb je een bezorgdheid over de verluchting in je lokalen, ga in eerste instantie lokaal in overleg met de organisator en probeer samen alternatieven te verkennen.

Kom je niet tot een oplossing of twijfel je hoe je het probleem moet aanpakken, neem dan contact op met klantenbeheer via consultatiebureaus@kindengezin.be

Richtlijnen luchtverversing

Twijfel je over waar luchtverversing in een consultatiebureau aan moet voldoen? In de [fiche](#) luchtverversing op de website van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je lezen wat de norm is van CO² concentratie.

LUCHTVERVERSING

Algemene principes:

- De CO₂-concentratie in de werklokalen is gewoonlijk lager dan 900 ppm. Dit stemt overeen met een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon.
- Afwijking: de CO₂-concentratie mag gewoonlijk lager zijn dan 1200 ppm (dit stemt overeen met een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon) op voorwaarde dat:
 - o De werkgever kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten doordat de verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd (emissiearme werkomgeving).
 - o De werkgever voorafgaand het advies heeft gevraagd van de bevoegde preventieadviseur en van het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Onderscheid tussen nieuwe en bestaande gebouwen:

- **Nieuwbouw** (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moeten voldoen aan één van de hierboven beschreven normen.
- Voor **bestaande gebouwen** die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, moet een actieplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat men op **termijn wel aan deze normen voldoet**. Er moet een stapsgewijze planning opgemaakt worden om de situatie geleidelijk aan te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.